

UCHWAŁA Nr XXV/ 171 /2009
RADY GMINY KOŁCZYGŁOWY

z dnia 20 kwietnia 2009 r.

**w sprawie: uchwalenia „Gminnego programu budowy i pomocy
w finansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołczygłowy”.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się , co następuje:

§ 1.

Uchwala się „Gminny program budowy i pomocy w finansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kołczygłowy” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy
mgr Klaudia Brywczyńska

Uzasadnienie

Na terenie gminy istnieje rozproszona zabudowa mieszkaniowa , dla której budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej staje się ekonomicznie nieuzasadniona. W takich przypadkach najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla poprawy stanu środowiska jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Są to jednak inwestycje kosztowne. Środki zgromadzone na Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska służyć mają głównie celom związanym z ochroną środowiska, a dofinansowanie tego celu i podjęcie uchwały uważam za zasadne.

**GMINNY PROGRAM
BUDOWY I POMOCY W FINANSOWANIU
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY KOŁCZYGŁOWY**

**Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

I. Cele programu

- 1.Ograniczanie ilości odprowadzanych nie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, poprzez przerwanie procesu ich degradacji.
- 2.Stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
- 3.Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy Kołczygłowy.

II. Przedmiot dofinansowania

- 1.Przedmiotem dofinansowania są przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Kołczygłowy.
- 2.Dofinansowaniem zostaną objęte tylko inwestycje, gdzie nie ma możliwości włączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.
- 3.Powyższy program nie dotyczy podmiotów gospodarczych i nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo letniskowe.
- 4.Dofinansowaniem mogą zostać objęte tylko inwestycje wykonane po podpisaniu umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

**Rozdział II
WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE**

- 1.Właściciel/e nieruchomości ubiegający się o dofinansowanie musi/muszą złożyć, przed realizacją budowy, imienny wniosek do Wójta Gminy Kołczygłowy wg wzoru w załączniku nr 2.

2.Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w GFOŚiGW w danym roku, dofinansowanie będzie realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dofinansowania.

3.O sposobie rozpatrzenia wniosku oraz o przyznanie/ nie przyznanie dofinansowania na zasadach określonych w Programie Beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej w terminie do 1 miesiąca od daty jego złożenia.

4.Po zakończeniu inwestycji oraz po dokonaniu odbioru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w warunkach technicznych beneficjent składa wniosek o płatność.

Rozdział III

ZASADY I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

I.Beneficjent programu

1.Beneficjentem programu może/mogą zostać osoba/osoby będące inwestorem/-ami budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

2.Inwestycje mogą być realizowane na terenach posesji położonych w gminie Kołczygłowy.

3.Inwestorem może być osoba lub grupa osób posiadająca nieruchomość i na stałe zameldowana na terenie gminy Kołczygłowy.

4.Nieruchomość, na której planuje się realizację inwestycji jest położona poza obszarem, na którym nie jest lub nie będzie budowana zbiorcza gminna kanalizacja sanitarna.

5.Podstawą ubiegania się o dofinansowanie inwestycji jest udokumentowanie prawa własności nieruchomości poprzez przedłożenie wypisu z Księgi Wieczystej.

6.Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla kilku posesji jednorodzinnych lub kilku lokali mieszkalnych z budynku wielorodzinnego dofinansowanie może być udzielone każdemu właścicielowi posesji i każdemu właścicielowi lokalu, który uczestniczy albo uczestniczą finansowo w realizacji inwestycji. Wielkość dofinansowania zostanie podzielona proporcjonalnie na wszystkich uprawnionych Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie.

7.Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela to dofinansowanie przysługuje tylko na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, a wniosek

muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele nieruchomości, bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli.

II. Źródła finansowania i wysokość dofinansowania.

1. Program będzie finansowany z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kołczygłowach oraz z funduszy pozyskiwanych z zewnątrz.
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana w wysokości do kwoty nie większej niż **1 500,00 zł**. Pozostałe koszty inwestycji pokryje Beneficjent.
3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie może być dofinansowana jednocześnie z dwóch źródeł np. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i środków Unii Europejskiej.
4. Wypłata dofinansowania - częściowy zwrot kosztów inwestycji, nastąpi zgodnie z zawartą umową na podstawie wniosku o wypłatę.
5. Gmina Kołczygłowy zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania warunków umowy, dotyczącej finansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy wnioski o przyznanie dofinansowania zostaną anulowane.

Rozdział IV

TRYB MONITORINGU I KONTROLI

1. Dofinansowanie inwestycji może nastąpić po całkowitym zakończeniu realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy prawo budowlane, prawo wodne i przepisami wykonawczymi.
2. Zakres złożonego wniosku o przyznanie dofinansowania wraz z załącznikami nie może obejmować inwestycji zrealizowanych przed złożeniem wniosku.
3. Rejestr składanych wniosków, ich poprawność, ocenę i kontrolę prowadzić będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Kołczygłowy.
4. Realizacja wypłat odbywać się będzie na podstawie złożonych kompletnych wniosków o dofinansowanie według kolejności ich składania i będzie uzależniona od posiadanych środków na dofinansowanie inwestycji w danym roku.
5. Wnioski rozpatrzone pozytywnie a z braku środków nie zrealizowane w danym roku będą ujęte do sfinansowania w roku następnym.
6. Do wniosku o wypłatę dofinansowania Beneficjent zobowiązany jest dołączyć:
 - dokument potwierdzający akt własności lub współwłasności,

- kopię zgłoszenia do Starostwa Powiatowego – Wydział Budownictwa o zamiarze rozpoczęcia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z mapą sytuacyjną inwestycji, opis przedsięwzięcia,
- zgłoszenie na piśmie do Wójta Gminy Kołczygłowy o fakcie zakończenia inwestycji celem dokonania odbioru końcowego robót,
- fakturę VAT za zakupione urządzenia z dowodami zapłaty,
- atesty na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną (kserokopie),
- w przypadku wykonawstwa przez firmę oświadczenie Wykonawcy, że roboty montażowe zostały wykonane w sposób gwarantujący prawidłową pracę urządzenia a jego wielkość zapewnia prawidłowe oczyszczanie ścieków pochodzących od wszystkich podłączonych użytkowników,
- oświadczenie o nie korzystaniu z dofinansowania na daną inwestycję z innych źródeł,
- potwierdzenie zakończenia prac – protokół odbioru robót podpisany przez komisję do rozpatrywania wniosków i dokonywania odbioru realizowanej inwestycji,
- dokumenty z inwentaryzacji powykonawczej,
- oświadczenie inwestora o likwidacji zbiornika na nieczystości ciekłe.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego gminnego programu pełni Wójt Gminy Kołczygłowy.
2. W sprawach nie objętych niniejszym gminnym programem mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska.

Załącznikami do niniejszego Programu są:

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru przydomowych oczyszczalni
2. Wzór wniosku posiadacza nieruchomości o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
3. Wzór umowy o dofinansowaniu
4. Wzór protokołu odbioru końcowego robót
5. Wzór wniosku o wpłatę dofinansowania
6. Zgłoszenie zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Warunki techniczne wykonania i odbioru przydomowych oczyszczalni ścieków.

1.0. Definicja i zasada działania oraz warunki stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem służącym do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z zabudowy mieszkaniowej, usługowej itp. i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu.

Są to urządzenia:

- a) autonomiczne; oczyszczające ścieki wyłącznie z obiektów, dla których zostały zaprojektowane,
- b) mechaniczno-biologiczne; wykorzystują procesy technologiczne mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków,
- c) grawitacyjne w ogromnej większości przypadków oparte na zasadzie grawitacyjnego przepływu cieczy, w szczególnych przypadkach stosuje się pompowe dostarczenie ścieków do urządzeń oczyszczalni.
- d) bytowo-gospodarcze oczyszczają wyłącznie ścieki z gospodarstw domowych, czyli wodę zużytą na potrzeby sanitarno-gospodarcze.

W przydomowych oczyszczalniach ścieków proces oczyszczania ścieków przebiega dwuetapowo. Niezależnie od rodzaju oczyszczalni ścieki wpływają najpierw do osadnika gnilnego i tam są wstępnie oczyszczane. Dopiero drugi etap oczyszczania jest zróżnicowany, a dobiera się go w stosownie do warunków gruntowo – wodnych na działce.

1) Wstępne oczyszczanie ścieków w osadniku gnilnym.

Ścieki bardzo powoli przepływają przez specjalny zbiornik z tworzywa sztucznego (najczęściej PE HD) lub żelbetu. W tym czasie zachodzą dwa zjawiska:

- a) na powierzchnię wypływają tłuszcze i inne związki lżejsze od ścieków,
- b) na dno opadają cząsteczki cięższe od ścieków. Osad ten ulega fermentacji pod wpływem bakterii beztlenowych, dzięki czemu na dnie pozostaje niewielka warstwa osadu.

Kożuch i osad usuwa się wozem asenizacyjnym raz na dwa – trzy lata.

Wielkość zbiornika jest tak dobierana, żeby pomieścił on ścieki powstające w domu przez trzy dni, ale nie powinny one pozostać w osadniku dłużej, by nie zaczęły gnić.

Osadnik gnilny wymaga wentylowania. Najlepszym sposobem jest podłączenie do najbliższego pionu kanalizacyjnego w budynku, zakończonego wywiewką na dachu.

2) *Doczyszczanie.*

Po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym ścieki są doczyszczane w:

- drenażu rozsączającym,
- filtrze piaskowym,
- złożu biologicznym,
- oczyszczalni z osadem czynnym.

Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym polega na ułożeniu ciągu rur drenarskich, które rozprowadzą ścieki równomiernie w gruncie, gdzie ulegać będą ostatecznemu rozkładowi. Na oczyszczalnię z drenażem rozsączającym do domu dla czteroosobowej rodziny potrzeba ok. 50m² powierzchni terenu.

Filtr piaskowy stosuje się gdy poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki lub gdy grunt jest słabo przepuszczalny. Oczyszczone w filtrze ścieki można wtedy wprowadzić do takiego gruntu przez studnię chłonną lub odprowadzić je do pobliskiego zbiornika wodnego. Filtr układa się w wykopie szczelnie odizolowanym od gruntu i wypełnia się piaskiem lub żwirem. Ścieki wpływają do niego rurami drenarskimi i po oczyszczeniu na złożu mineralnym są zbierane przez drugi ciąg rur i odprowadzane do odbiornika. Aby filtr nie przemarzał zimą, należy go ocieplić od góry warstwą słomy lub keramzytu. W oczyszczalniach takich stosuje się dwa rodzaje filtrów: poziomy albo skuteczniejszy pionowy: różnią się one sposobem rozmieszczania drenaży i warstw filtracyjnych.

Złoża roślinne są tak wykonane jak filtr piaskowy, lecz od góry nasadza się na nich rośliny bagienne, głównie trzcinę, pałkę wodną lub wierzbę krzywiastą. Ich korzenie wrastają w głąb filtra i tworzą dobre warunki do rozkładu ścieków przy udziale bakterii tlenowych i beztlenowych. Ponadto korzenie spulchniają złożo i dzięki temu nie zamula się on osadem. Ponadto doprowadzają w głąb filtra tlen. Stosuje się je na działkach o dużej powierzchni, których część może zostać wykorzystana na stworzenie systemu ekosystemu bagiennego. Wypełnienie złoża należy dobierać indywidualnie przez projektanta do ilości i jakości ścieków.

Odległość studni chłonnej, do której doprowadzane są ścieki od studni, z której czerpana jest woda, wynosi minimum 30m.

Oczyszczalnie kompaktowe zajmują bardzo mało miejsca – cała oczyszczalnia może mieścić się w jednym zbiorniku średnicy już od 1,5 do 2,0m. Można je stosować na małych działkach, na których nie ma miejsca na drenaż, zwłaszcza takich, w których pobliżu są wody

powierzchniowe. Oczyszczone ścieki można także odprowadzać do studni chłonnej lub do zbiornika wody stojącej. Na odprowadzanie ścieków do wód zlokalizowanych poza terenem własnej działki należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne w starostwie powiatowym. Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane przy zwykłym korzystaniu z wód, czyli na własne potrzeby gospodarstwa domowego w ilości do 5m³/d oraz gdy oczyszczone ścieki odprowadzamy na terenie własnej działki. Istnieją dwa rodzaje oczyszczalni ścieków kompaktowych: ze złożem biologicznym i z osadem czynnym. Proces rozkładu w tego rodzaju oczyszczalniach przeprowadzają mikroorganizmy, głównie bakterie tlenowe.

W oczyszczalniach ze złożem biologicznym rozwijają się one na specjalnym materiale, którym wypełniony jest zbiornik.

W oczyszczalniach z osadem czynnym mikroorganizmy te pływają w ściekach. Dobór rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków uzależniony jest od wielu czynników, m.in.: od wielkości działki, chłonności gruntu oraz poziomu wód gruntowych.

2.0. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna w budynku.

Przepływ ścieków przez urządzenia oczyszczalni odbywa się grawitacyjnie, dlatego też rzędna poziomu wyjścia z budynku determinuje poziom posadowienia osadnika i dalej w zależności od rodzaju oczyszczalni ścieków: drenażu, studni chłonnej, filtru piaskowego czy zbiorników oczyszczalni biologicznej bądź z osadem czynnym.

W związku z tym, zalecane jest wyjście wewnętrznej instalacji z budynku na głębokości około 30-50cm. Należy przyjmować zasadę, że im głębiej pod ziemią znajduje się wyjście ścieków z budynku, tym większe są koszty inwestycyjne oczyszczalni.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być wyposażona w sprawną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną odprowadzającą na zewnątrz gazy fermentacyjne (ruch gazów jest odwrotny do kierunku przepływu ścieków). Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna musi być szczelna i wentylowana rurą wywiewną o średnicy 100mm wyprowadzoną ponad połacie dachu.

3.0. Osadnik gnilny.

Stanowi szczelny zbiornik o ilościach komór wymiarach i indywidualnych rozwiązaniach instalacyjno - materiałowych zależnych od poszczególnych producentów / dostawców technologii. Typoszeręg / pojemność musi być dobrana do ilości obsługiwanych mieszkańców.

Wymagania techniczne:

- a) zbiorniki monolityczne szczelne wykonane z polimerobetonu, polietylenu, laminatów, chemoutwardzalnych lub betonu o klasie B-45.
- b) posadowienie w gruncie rodzimym na 10-centymetrowej warstwie wyrównawczej piasku
- c) zabudowa w terenie podmokłym na betonowej płycie fundamentowej z B-15, mocowanie zbiorników z tworzyw sztucznych za pomocą pasów kotwicznych.
- d) przestrzeń pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu wypełnić piaskiem stabilizowanym cementem w proporcji 50 kg na 1 m³ (dotyczy zbiorników z tworzyw).
- e) lokalizacja od ściany budynku od 3 do 10 m.
- f) zaleca się ocieplenie przewodu doprowadzającego ścieki, jeżeli odległość jest większa niż 5m stosowanie izolacji termicznej jest konieczne.
- g) zagłębienie wylotu z osadnika do 80 cm (max 1m w razie konieczności stosować ocieplenie).
- h) Spadek przewodu, doprowadzającego ścieki z budynku 2-3 % (2-3cm/m)

4.0. Doczyszczanie.

Integralną częścią przydomowej oczyszczalni ścieków jest doczyszczanie ścieków. Dobór systemu doczyszczania powinien być poprzedzony badaniem gruntu. Po wykonaniu takich badań można przystąpić do doboru typu oczyszczalni ścieków.

W systemie rur drenażowych równomiernie doprowadzający ścieki do końcowego doczyszczania w gruncie. Przyjmuje się zwykle 12 mb drenażu 110 PCV na jednego mieszkańca.

Instalacja drenażu:

- a) ułożenie na 50cm warstwie gruntu dobrze przepuszczalnego (10cm piasku, 40cm żwiru d=20-40mm) i przykrycie geowłókniną (brzegi wywinięte do góry)
- b) spadek drenażu 1 %
- c) odległość między rurami drenażowymi nie mniej niż 15 m.
- d) szerokość rowu drenarskiego (rozsączającego) 0,5 do 1,2m
- e) długość jednej nitki drenażu do 20 m (nie zaleca się dłuższych)
- f) głębokość posadowienia drenażu uzależniona od warunków lokalnych oraz zabudowy osadnika standardowo przyjmuje się 50-60cm, minimalnie 35cm, max 80-100cm
- g) nitki drenażu zakończone rurą wywiewną wyprowadzoną 0,5m nad powierzchnię.

Posadowienie zbiorników, w przypadku doboru oczyszczalni ze złożem biologicznym lub z osadem czynnym należy wykonać zgodnie z instrukcją ich montażu uzyskaną od producenta.

5.0. Kryteria lokalizacji obiektu.

Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków należy spełnić następujące wymagania:

- a) odległość między rzędną drenu rozsączającego a swobodnym poziomem zwierciadła wody gruntowej nie mniejsza niż 1,5m
- b) drenaż ułożony w gruntach przepuszczalnych (o współczynniku filtracji umożliwiającym odbiór ścieków).
- c) odległość od budynku 3m.
- d) odległość drenażu od działki sąsiedniej – min 2m, od działki ulicy – min 3m
- e) odległość drenów od drzewa 3m.
- f) odległość ochronna od ujęć wodnych, źródeł wody pitnej (studni) – 30m (również studni sąsiada).

6.0. Wymagania ogólne realizacji inwestycji

- a) dokonanie zgłoszenia dotyczącego rozpoczęcia budowy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie zgodnie z wymaganiami w/w wydziału.
- b) zgłoszenie na piśmie do Urzędu Gminy w Kołczygłowach o terminie rozpoczęcia budowy z podaniem danych charakterystycznych inwestycji
- c) do zgłoszenia należy załączyć:
 - dokumentację geologiczną określającą przydatność podłoża gruntowego do zabudowy drenażu rozsączającego (min 1 odwiert o głębokości nie mniejszej niż 4m w miejscu przewidywanej lokalizacji drenażu) oraz rzędną poziomu wód gruntowych.
 - w uzasadnionych przypadkach, przy lokalizacji oczyszczalni w sypkich gruntach przepuszczalnych (piaski średnie i grube), gdzie występuje małe prawdopodobieństwo przewarstwień frakcją nieprzepuszczalną dopuszcza się określenie przydatności gruntu przez uprawnionego projektanta kierownika budowy na podstawie przekopów próbnych (należy dostarczyć ocenę przydatności).
 - dokumentację wykonawczą producenta instalacji z określeniem doboru i podstawowych danych techniczno-technologicznych oraz roboczy szkic sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1: 1000 zagospodarowania terenu działki i lokalizacji oczyszczalni.
- d) zlecenie wykonania inwestycji specjalistycznej firmie lub wykonanie jej we własnym zakresie pod nadzorem osoby uprawnionej,

- e) powołanie do kierowania robotami budowlanymi osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze w tym zakresie.
- f) do budowy mogą być wykorzystywane wyłącznie urządzenia nowe posiadające aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego (dostarcza producent dystrybutor)

7.0. Warunki końcowe wykonania i odbioru.

Zgłoszenie do Urzędu Gminy w Kołczygłowach zakończenie inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego i potwierdzenie funkcjonowania urządzenia, które następuje z zachowaniem poniższej procedury.

- a) odbioru budowy dokonuje w obecności Inwestora komisja powołana przez Wójta Gminy Kołczygłowy, która ocenia zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, obowiązującym prawem i stosowanymi przepisami, wiedzą i sztuką techniczną oraz wymogami niniejszych warunków.
- b) odbiór następuje po zakończeniu prac budowlano-montażowych, przed zasypaniem poszczególnych elementów instalacji.
- c) na etapie czynności odbiorowych Inwestor zobowiązany jest przedłożyć dokumentację techniczną wraz z instrukcją obsługi i eksploatacji oraz dokumenty o dopuszczeniu produktu do stosowania w budownictwie.
- d) po zakończeniu robót ziemnych (zasypaniu) należy dostarczyć oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu oczyszczalni w sposób zgodny z dokumentacją techniczną oraz sztuką budowlaną stanowiący załącznik do protokołu odbioru.
- e) z czynności odbiorowych sporządzony zostanie protokół. Pozytywna opinia komisji uprawnia Inwestora do złożenia wniosku końcowego o dofinansowanie budowy oczyszczalni z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- f) w przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, wad uchybień lub innych nieprawidłowości, komisja wydaje zalecenia dotyczące ich usunięcia.
- g) po zrealizowaniu powyższych wad i uchybień Inwestor może wystąpić o ponowny odbiór.

Kończygłowy, dnia200.. r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(dokładny adres)

.....
(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy

Kończygłowy

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Proszę o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, na mojej działce nr w miejscowości, w wysokości PLN ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kończygłowych która przeznaczona będzie do obsługi osób, o maksymalnej wydajności m³/d.

Jednocześnie oświadczam, iż nie mam możliwości podłączenia się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

.....
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że zapoznałem/am/liśmy* się z Uchwałą nr Rady Gminy Kończygłowy wraz z załącznikami do niej z dnia i spełniam zawarte w niej warunki.

.....
(data) (podpis)

Załączniki:

1. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości lub zgodę właściciela na realizację zadania (oryginał do wglądu),
2. opis przedsięwzięcia wraz ze szkicem sytuacyjnym w skali 1:100 - 200 zagospodarowania terenu działki i lokalizacji oczyszczalni ścieków

UMOWA NR

Zawarta w dniu r. w Kołczygłowach pomiędzy Gminą Kołczygłowy, ul. Słupska 56, 77-140 Kołczygłowy, reprezentowaną przez:

Wacława Kozłowskiego - **Wójta Gminy**
przy kontrasygnacie Beaty Krause Meier - **Skarbnika**

a, zamieszkałym/łą/łymi w
....., legitymującym/cą/cymi* się dowodem/ami osobistym/mi*
nr; PESEL:.....; NIP:
współ/właścicielem/lką/lami*, nieruchomości w (działka numer
karta mapy), zwanym/mi/ną* dalej współ/właścicielem/lami/lką, nieruchomości.

§ 1

1. Współ/właściciel/le/lka nieruchomości zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków typu.....spełniającą wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137 poz. 984).
2. Termin rozpoczęcia inwestycji termin zakończenia

§ 2

Na podstawie Gminnego Programu budowy i dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Kołczygłowy Nr z dnia)
i w oparciu o wniosek współ/właściciela/ki/i* nieruchomości, Gmina Kołczygłowy zobowiązuje się do dofinansowania - zwrotu części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach posiadanych środków w kwocie (słownie:.....),
na rachunek bankowy wnioskodawcy
.....

§ 3

Koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków ponosi /ponoszą współ/właściciel/ka/le* nieruchomości i nie mogą być one przedmiotem dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 4

1. Właściciel nieruchomości otrzymuje dofinansowanie-zwrot części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości określonej w § 2 niniejszej umowy – po zakończeniu inwestycji.
2. Zwrot kosztów, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 30 dni od daty rozpatrzenia wniosku o wypłatę - zwrotu części kosztów przez Wójta Gminy Kołczygłowy.

§ 5

Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz uchwały i załącznika - Gminnego Programu budowy i pomocy w finansowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7

Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Kołczygłowy.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Kołczygłowy

Właściciel nieruchomości

PROTOKÓŁ stwierdzenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków

Na nieruchomości położonej w miejscowości..... działka numer obręb geodezyjny, będącej własnością Pana/Pani/Państwa*

Pan/Pani/Państwo* zgłosił/a/li* w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu oraz na podstawie złożonych dokumentów:

1. Zgłoszenie inwestycji do Urzędu Gminy Kołczygłowy o oddaniu do użytku przedsięwzięcia.
2. Imienny dowód zakupu lub zakupu wraz z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków (potwierdzone ksero faktur VAT),
3. Certyfikat lub aprobatę techniczną wykazującą, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo konstrukcji,
4. Użytkowe - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska (ważne w dniu zakupu).

Potwierdza się / nie potwierdza się* wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z danymi przedstawionymi we wniosku.

Uwagi :

.....
.....
.....
.....

Powyższy protokół jest podstawą do dofinansowania - zwrotu części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przez Gminę Kołczygłowy na warunkach określonych w umowie Nr

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Protokół spisano w obecności:

Imię i Nazwisko	Reprezentuje	Podpis
1.	Przedstawiciel Urzędu Gminy	
2.	Przedstawiciel Urzędu Gminy	
3.	Właściciel nieruchomości	
4.		

* niepotrzebne skreślić

Kończygłowy, dnia200.. r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(dokładny adres)

.....

.....
(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy

Kończygłowy

WNIOSEK KOŃCOWY
O WYPŁATĘ DOFINANSOWANIA

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Proszę o wypłatę dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, na mojej działce nr w miejscowości, w wysokości PLN ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kończygłowach która przeznaczona jest do obsługi osób, o maksymalnej wydajności m³/d.

.....

(data)

(podpis)

Kończygłowy, dnia200.. r.

.....
(imię i nazwisko)

.....
(dokładny adres)

.....

.....
(telefon kontaktowy)

Urząd Gminy Kończygłowy

77-140 Kończygłowy

ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy z dnia, zgłaszam wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków:

- 1)położonej na działce ewidencyjnej nr,
obręb geodezyjny
- 2)w miejscowości
- 3)przeznaczonej do obsługi osób
- 4)maksymalna wydajność oczyszczalni m³/d

.....
(podpis zgłaszającego)