

**Zarządzenie NR 17/2006
Wójta Gminy Kolczygłowy
z dnia 20 czerwca 2006r..**

w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla pojazdów i urządzeń
Ochotniczych Straży Pożarnych

Na podstawie Zarządzenia Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 1993r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej **zarządza się co następuje :**

§ 1

1. Dla pojazdów i urządzeń Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kolczygłowy ustaliam następujące normy zużycia paliwa.

Lp.	Nazwa	Ilość paliwa w litrach na 100 km	Ilość paliwa w litrach na 1 godz. pracy autopompy/motopompy	Ilość paliwa w litrach na rozruch
1.	Żuk	14	-	0,28
2.	Jelcz	27	20	0,54
3.	Ford	11	-	0,22
4.	Mercedes	22	10	0,54
5.	Motopompa PO5	-	10	1 litr na miesiąc
6.	Motopompa Niagara	-	1	-
7.	Agregat prądotwórczy	-	1	-
8.	Piła spalinowa	-	1	-
9.	Myjka ROBIN	-	1	-
10.	Holmatro	-	1	1 litr na miesiąc

2. Ilość rozruchów określa się następująco – jeżeli do godziny 21 pojazd nie był używany:
- co 3 doby – silnika o zapłonie iskrowym
 - co 6 dób – silnika o zapłonie samoczynnym.

